

作業対象施設一覧

■作業対象、施設数

(1)集中管理室、浄水所、給水所等

所在市域	集中管理室	浄水所	給水所	配水所	ポンプ所 増圧ポンプ 所	井戸水源	調整槽等	河川水源
青梅市		8	3	15	13		5	10
福生市			1			12		
あきる野市	1	4	3	6	12	2		4
瑞穂町		1	1		1	5		
日の出町		1	1	8	1	2		
奥多摩町		6		40	16		6	8
計	1	20	9	69	43	21	11	22

(2)管路附帯設備

所在市域	震災対策用 応急給水施設		立坑設備	弁室・ 流量計室
	大規模	1,500m ³ 未満		
青梅市				14
福生市	1			4
あきる野市				1
日の出町				1
奥多摩町				1
(羽村市)				1
計	1	0	0	22

■施設の概要

市町名	施設名	分類	水 源		配 水 池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
青 梅 市	御岳山浄水所	A	伏	3	2	150					4	0.64		
	二俣尾浄水所	A	伏	1	2	500							2	0.16
	日向和田浄水所	A	伏	1	2	2,640	3	3.78					4	1.60
	千ヶ瀬第一浄水所	A	伏	1										
	大塚山配水所	B			2	1,150								
	千ヶ瀬第二浄水所	A	伏	1	1	600	4	15.00			6	17.32		
	城山配水所	B			2	4,320								
	吹上増圧ポンプ所	C											3	7.40
	根ヶ布給水所	B			3	9,300					3	4.05		
	成木第一増圧ポンプ所	C											2	0.30
	成木第二増圧ポンプ所	C											1	0.19
	成木第三増圧ポンプ所	C											1	0.06
	成木第四増圧ポンプ所	C											1	0.12
	成木第五増圧ポンプ所	C											1	0.06
	成木第六増圧ポンプ所	C									2	0.26		
	成木配水所	B			1	90								
	長測給水所	B			2	5,000					3	12.00		
	梅郷配水所	B			2	4,000							5	16.84
	御岳第一配水所	B			1	15							2	0.60
	御岳第二配水所	B			2	30							2	0.18
	御岳増圧ポンプ所	C											2	0.20
	長測第二増圧ポンプ所	C									2	0.22		
	長測配水所	B			2	30								
	長測第三増圧ポンプ所	C											3	1.40
	新町給水所	B			4	7,000					4	8.60	4	26.40
	二俣尾配水所	B			2	210								
	二俣尾増圧ポンプ所	C											2	0.29
	二俣尾第二増圧ポンプ所	C											2	0.08
	白岩第一配水所	B			1	17.5							4	0.56
	白岩第二配水所	B			1	0.5								
	沢井第一浄水所	A	伏	1										
	沢井第一配水所	B			1	56							2	0.40
	沢井第二浄水所	A	伏	1										
	沢井第二配水所	B			2	78							2	0.20
	沢井増圧ポンプ所	C											2	0.13
	御岳山導水ポンプ所	C							1	0.06				
	御岳山第一配水所	B			3	210								

■施設の概要

市町名	施設名	分類	水 源		配 水 池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
青梅市	御岳山第二配水所	B			1	10					3	0.25		
	御岳山第三配水所	B			1	40								
	御岳山原水調整所	C												
	河鹿沢接合井	C												
	成木浄水所	A	伏	1	2	162								
	成木第一調圧水槽	C												
	成木第二調圧水槽	C												
福生市	福生武蔵野台給水所	B	深	12	4	7,620	12	9.03					5	42.50
あきる野市	戸倉浄水所	A	表	2	2	940					2	13.60	2	0.68
	戸倉給水所	B			2	5,000								
	秋留台給水所	B			2	6,000					6	23.40	4	24.40
	上代継浄水所	A	浅	2	2	621	4	5.49			2	8.00		
	平沢増圧ポンプ所	C									4	11.20		
	小川東増圧ポンプ所	C									3	21.00		
	雨間配水所	B												
	雨間ポンプ所	C									2	0.90		
	菅生給水所	B			2	6,000								
	菅生増圧ポンプ所	C											3	4.05
	草花ポンプ所	C											2	0.60
	伊奈配水所	B			1	400								
	留原ポンプ所	C									2	3.40		
	小峰台配水所	B			1	500								
	戸倉増圧ポンプ所	C											2	2.40
	乙津増圧ポンプ所	C											2	2.40
	乙津第一配水所	B			2	250					2	0.60		
	乙津第二配水所	B			2	150								
	養沢第一増圧ポンプ所	C											2	0.10
	養沢第二増圧ポンプ所	C											2	0.14
	養沢第三増圧ポンプ所	C											2	0.18
	養沢配水所	B			1	2								
	深沢浄水所	A	表	1	2	500							2	0.16
	深沢増圧ポンプ所	C											2	0.25
	乙津浄水所	A	表	1	2	200								

■施設の概要

市町名	施設名	分類	水 源		配 水 池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
瑞穂町	石畑給水所	B			2	30,000								
	石畑増圧ポンプ所	C									5	55.00		
	箱根ヶ崎浄水所	A	深	5			5	1.04					2	1.32
日の出町	大久野浄水所	A	浅	2	2	243	4	3.20			6	8.00		
	大久野第一配水所	B			1	600								
	大久野第二配水所	B			2	330								
	大久野第三配水所	B			2	250								
	大久野増圧ポンプ所	C											2	1.26
	大久野第四配水所	B			1	30							2	0.30
	大久野第五配水所	B			1	30							2	0.30
	大久野第六配水所	B			1	30								
	平井第一配水所	B			3	340					2	0.80		
	平井第二配水所	B			2	370								
	文化の森給水所	B			2	6,000								
奥多摩町	氷川浄水所	A	表	2	2	185.6							2	0.30
	日向配水所	B			1	73.5								
	うなざわ第一配水所	B			2	100.8							2	0.60
	うねざわ第二配水所	B			2	166								
	うなざわ第三配水所	B			2	122								
	白丸ポンプ所	C											2	0.22
	白丸第一配水所	B			2	86							2	0.10
	白丸第二配水所	B			1	22.8								
	白丸第三配水所	B			1	15.6								
	棚澤第一ポンプ所	C											2	0.50
	棚澤第二ポンプ所	C									2	0.21		
	中川原配水所	B			2	103								
	川乗沈砂池	C												
	花立配水所	B			2	108								
	小丹波第一配水所	B			2	89								
	小丹波第二配水所	B			2	108								
	小丹波第三配水所	B			1	124								
	小丹波増圧ポンプ所	C											2	0.18
	丹三郎配水所	B			2	108								
	梅澤配水所	B			2	100.8								
	川井第一配水所	B			3	180								
	川井第二配水所	B			1	25								

■施設の概要

市町名	施設名	分類	水 源		配 水 池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
奥多摩町	ひむら浄水所	A	表	1	2	1,300					3	3.30	3	0.81
	奥多摩境増圧ポンプ所	C									1	0.10		
	奥多摩境配水所	B			1	6								
	さいかちぎ第一配水所	B			2	3								
	さいかちぎ第二配水所	B			1	1.5								
	南氷川第一配水所	B			1	180					2	0.36		
	南氷川第二配水所	B			1	40								
	栃久保ポンプ所	C											2	0.18
	余ヶ野ポンプ所	C											2	0.10
	登計ポンプ所	C									2	0.32		
	登計配水所	B			2	250								
	大氷川配水所	B			1	314								
	棚澤浄水所	A	表	1										
	棚澤第一配水所	B			1	48								
	棚澤第二配水所	B			1	46.8					1	0.10		
	棚澤第三配水所	B			1	6								
	棚澤増圧ポンプ所	C									1	0.10		
	棚澤第四配水所	B			1	6								
	西川沈砂池	C												
	大丹波浄水所	A	表	1	2	180.0							1	0.24
	大丹波第一配水所	B			1	72.9								
	大丹波第二配水所	B			2	126.7								
	大丹波増圧ポンプ所	C											2	0.10
	大丹波沈砂池	C												
	小河内浄水所	A	表	2	2	50.0					1	0.27		
	小河内配水所	B			2	200.8								
	奥多摩三澤増圧ポンプ所	C											2	0.12
	奥多摩三澤配水所	B			1	70.4								
	麦山増圧ポンプ所	C											2	0.08
	熱海増圧ポンプ所	C									2	0.08		
	熱海配水所	B			1	70.9								
	水根増圧ポンプ所	C											2	0.12
	水根配水所	B			1	50.4								
	奥多摩中山増圧ポンプ所	C									2	0.05		
	髭の木配水所	B			1	50.4								
	奥多摩中山配水所	B			1	50.4								

■施設の概要

市町名	施設名	分類	水 源		配 水 池		ポンプ設備 (台、m ³ /分)							
			種別	個数	池数	容量 (m ³)	取水		導水		送水		配水	
							台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量	台数	吐出量
奥多摩町	雲風呂谷沈砂池	C												
	日原浄水所	A	表	1	1	62.5								
	日原第一配水所	B			2	150.4								
	日原ポンプ所	C									2	0.03		
	日原第二配水所	B			1	5								
	日原第三配水所	B			2	90								
	大澤第一減圧水槽	C												
	大澤第二減圧水槽	C												
	不老配水所	B			2	15.4								
	寺地配水所	B			1	29.4								

(注1) 分類の記号は次のとおり A:浄水所 B:給・配水所 C:ポンプ所(導水及び増圧含む。)

(注2) 水源の種別は次のとおり 深:深井戸 浅:浅井戸 伏:伏流水 表:表流水